



Sindicombustíveis-DF

Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e de Lubrificantes do Distrito Federal

Diagnóstico Posto Revendedor de Combustível

Razão Social: _____

CNPJ: _____

Endereço: _____

Data: _____

1

Informações Iniciais e Cadastrais – Comprovante da regularidade da inscrição e de situação cadastral

- ▶ Comprovante da regularidade da inscrição e de situação cadastral CNJP
- ▶ Cópia do documento de Inscrição Estadual
- ▶ Ato constitutivo de pessoa jurídica - Contrato Social
- ▶ Alvará de Funcionamento ou de outro documento expedido pela prefeitura municipal
- ▶ Licença de Operação ou documento equivalente expedido pelo órgão ambiental competente, dentro do prazo de
- ▶ A renovação da Licença de Operação deve ser no prazo mínimo de 120 dias?
- ▶ Certificado de Vistoria ou documento equivalente de Corpo de Bombeiros competente, dentro do prazo de validade
- ▶ O Posto Apresenta a marca comercial de um distribuidor
- ▶ A alteração referente a marca comercial de um distribuidor no prazo de até 15 (quinze) dias
- ▶ O combustível adquirido e comercializado é distribuidor cadastrado? Possui adesivo indicando o distribuidor?
- ▶ Existem alterações cadastrais de quadro societário da revenda varejista prazo de 30 (trinta) dias a contar da
- ▶ Existem alterações cadastrais quanto (tanques, produtos, quantidade de bicos por produto)? O prazo de 30 (trinta)

2

Livro de Movimentação de Combustíveis (LMC) – Portaria DNC nº 26, de 13 de novembro

- ▶ Mantém, no posto, o LMC e NFs. de compra dos combustíveis escriturado (6 meses) e atualizado? (Art. 3)
- ▶ Mantém o LMC arquivado pelos últimos 5 anos?
- ▶ Emissão do LMC é diário?

3

Identificação das Distribuidoras – RESOLUÇÃO ANP Nº 41

- ▶ O revendedor varejista de combustíveis automotivos deverá informar ao consumidor, de forma clara e ostensiva, a origem do combustível automotivo comercializado.
- ▶ Adquirir, armazenar e comercializar somente combustível automotivo fornecido pelo distribuidor do qual exiba a marca comercial
- ▶ Em caso de bandeira branca, todas as bombas têm identificação do fornecedor?

4

Cartaz ANP de Identificação do Posto – RESOLUÇÃO ANP Nº 41

- ▶ Possui quadro de aviso na área onde estão localizadas as bombas de forma visível e destacado, com caracteres legíveis e de fácil visualização
- ▶ Contém Razão Social do posto?
- ▶ Contém o número do CNPJ
- ▶ Contém Nome de Fantasia do posto?
- ▶ Contém o número da autorização para o exercício da atividade outorgada pela ANP
- ▶ Possui os dizeres: "Reclamações que não forem atendidas pelo revendedor varejista deverão ser dirigidas para o Centro de Relações com o Consumidor - CRC da ANP - ligação gratuita - <acrescentar número telefônico do
- ▶ Possui o horário e os dias semanais de funcionamento do posto revendido

5

Placa de Preços – RESOLUÇÃO ANP Nº 41

- ▶ Possui painel de preços de todos os combustíveis automotivos comercializados para pagamento à vista?
- ▶ Tem opção de pagamento a prazo no mesmo painel?
- ▶ A placa está localizada na entrada do estabelecimento, de modo destacado e de fácil visualização à distância, tanto ao dia quanto à noite?
- ▶ Há diferença de preço quanto ao prazo de pagamento para o mesmo produto? registrar o valor total a ser pago
- ▶ A bomba e o bico fornecedor está identificado de forma destacada e de fácil visualização da condição?
- ▶ Os preços dos combustíveis, nas bombas de abastecimento, estão expressos com três casas decimais no painel de preços e nas bombas medidoras?

6

Qualidade e Amostra de Combustível – RESOLUÇÃO ANP Nº 9, DE 2007 e RESOLUÇÃO ANP

- ▶ Possui Boletim de Conformidade do combustível automotivo recebido?
- ▶ O Revendedor optou pela não realização da análise mp recebimento do Combustível? Verificar transcrição do teor de AEAC contido na gasolina no Registro de Análise da Qualidade.
- ▶ Possui formulário "Registro de Análise da Qualidade" para escrever os resultados das análises da qualidade realizados no recebimento?
- ▶ Possui o Registros de Análise da Qualidade correspondentes ao recebimento de combustível dos últimos 6 (seis)
- ▶ Possui amostras-testemunha referentes aos 3 (três) últimos recebimento de cada combustível comercializado?
- ▶ Possui contrato com laboratório credenciado de sua região para realização das análises da qualidade do
- ▶ Possui Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) dos combustíveis comercializados?

7 Placas e cartazes

- ▶ Possui quadro de aviso? “Resolução ANP 41/2013” Art. 22
- ▶ Possui Adesivo da ANP? “Resolução ANP 41/2013” Art. 22
- ▶ Possui Painel de Preços ? “Resolução ANP 41/2013”
- ▶ Possui Adesivo da Bombas Etanol? “Resolução ANP N° 7/2011” Art. 11
- ▶ Possui Adesivo - Bombas de Óleo Diesel? “Resolução ANP N° 63/2011” Anexo I
- ▶ Placa “Nocividade dos Produtos” está em quantidade suficiente, "ostensiva"?
- ▶ Placa “Não fumar” está visível? (Lei Distrital 1.162/96)
- ▶ Placa “Proibido Utilizar Celular” está visível?
- ▶ Placa “Desligar o motor para abastecer” está visível?
- ▶ Há placas com características técnicas/composição do produto? (CDC Art.31)
- ▶ Se comercializa GNV, há placa “GNV - Desligar Motor, Abrir Capô, Abrir compartimento do cilindro, etc” presente e
- ▶ Há placa com telefones e endereços dos órgãos integrantes do Sistema de Defesa do Consumidor (PROCON, DECON, PRO-DECON e IDEC) e o Código (CDC)?
- ▶ Há placas com características técnicas/composição do produto? (CDC Art.31)
- ▶ Placa Gasolina Contém Benzeno? Portaria n° 1.109, aprovando o Anexo 2 MT

8 Bombas de Abastecimento – Portaria INMETRO 23/85

- ▶ Todos os lacres estão intactos?
- ▶ Todos os vidros estão inteiros e sem rachaduras?
- ▶ Iluminação (sempre ligada) e lâmpadas funcionando adequadamente?
- ▶ Contém a placa com dados e as informações do fabricante?
- ▶ As mangueiras estão sem rachaduras ou desgaste excessivo, e o comprimento máximo de cinco metros? Obs.: As mangueiras podem ser maiores que cinco metros, mediante processo específico junto ao INMETRO. O Posto tem alguma mangueira nesta situação? Está regularizada e documentada junto ao INMETRO?"
- ▶ Especificação do produto (nome do combustível) na bomba/bico?
- ▶ Bicos automáticos com rodilhas anti-respingo instaladas em todos os pontos abastecimento?(Conforme M.T.E)
- ▶ Bicos de produto aditivado estão obrigados a conter a expressão “ADITIVADA”. Está correta a exposição destes?
- ▶ O Medidor padrão (balde aferidor) de vinte litros, aferido, está lacrado pelo INMETRO e em boas condições?
- ▶ Efetua aferição dos bicos e bombas com que frequência? É suficiente ou adequada a empresa tal frequência? Quem é responsável pela aferição?"
- ▶ Nas bombas de Etanol é obrigatório existir um termo densímetro. Existe? Funciona adequadamente? Está lacrado?
- ▶ Verifica algum vazamento nos blocos das bombas? () As bombas desativadas estão lacradas?
- ▶ Usa estopa ou similares para evitar respingos ao abastecer?(Proibido conforme M.T.E.,
- ▶ Verifica retorno ao zero: volume e valor?
- ▶ Verificar a exatidão do preço a pagar, descrito na bomba (fazer cálculo paralelo).
- ▶ Vazamento no bico de descarga inferior a quarenta mililitros (40 ml)? O PR poderá adquirir um copo graduado tipo Becker plástico ou de Vidro certificado pelo INMETRO, para efetuar a medição. Pode-se fazer na proveta de 100ml usada para analisar o volume de etanol na gasolina.
- ▶ O posto tem o certificado de adequação para atmosfera explosiva do filtro do diesel? Portaria 103/98 - Art. 5° - Tornar obrigatória, a partir de 1° de janeiro de 1999, a apresentação do Certificado de conformidade dos filtros adicionais para óleo diesel, emitido por um Organismo de Certificação Credenciados, nos termos da Portaria n° 121, de 24 de julho de 1996, do INMETRO.
- ▶ Filtro prensa tem placa com dados do fabricante. Referente a adequação para atmosfera explosiva? Portaria 103/98 - Art. 7° - Determinar que os filtros adicionais, cujas eletro- boias forem substituídas, possuam, além da placa de identificação original, outra com os seguintes dizeres: “Equipamento alterado conforme exigência da Portaria n° 103 /98, do INMETRO, por (identificação da empresa executora).
- ▶ Efetua a venda de combustível automotivo fora do tanque? O faz de forma que atenda a legislação em vigor? (Atenção para a Resolução 420/04 da ANTT).
- ▶ Sugerimos que o PR forneça combustível em embalagens certificadas e rotuladas que atendam o disposto do item 5.3 da ABNT NBR 15594-1 de 2008, em função do transporte regulamentado na resolução 420/2004

9 ECF x TEF – Convênio ECF

- ▶ Nota fiscal emitida automaticamente?
- ▶ Verificar na NF se os impostos federais, estaduais e municipais estão discriminados.
- ▶ Nas Notas fiscais, o número de casas decimais do volume é igual ao número de casas decimais do valor unitário do litro (conformidade da nota fiscal)?
- ▶ Empresa está obrigada a integração entre TEF e ECF?
- ▶ Pergunta ao consumidor se este deseja incluir o CPF na nota?

10 Laudos e Obrigações Trabalhistas – Convenção Coletiva e outras

- ▶ PCMSO (NR 7) – contrato disponível? Exames atualizados e arquivados nos prontuários dos funcionários, incluindo o monitoramento biológico com indicadores de exposição para o benzeno, (com frequência mínima semestral) tolueno, xileno entre outros.
- ▶ PCMSO – As séries históricas dos hemogramas estão em poder do Médico Coordenados do Programa? São entregues aos trabalhadores mediante recibo?
- ▶ PPRA (NR 9) – Laudo disponível e atualizado (anual)? O documento base do PPRA, referido na norma, contém o reconhecimento de todas as atividades, setores, áreas, operações, procedimentos e equipamentos onde possam haver exposições aos trabalhadores de combustíveis líquidos contendo benzeno, seja pela via respiratória, seja pela via cutânea, no desenvolvimento das várias atividades relacionadas à revenda.
- ▶ PPRA - A revenda informa sobre os riscos de exposição ao benzeno relativamente às atividades desenvolvidas dentro de sua área de risco/atuação?
- ▶ PPRA – A revenda exige das empresas contratadas para serviços terceirizados no local, que as mesmas observem, informem e que tomem as medidas necessárias, para o desenvolvimento das atividades, considerando sempre os riscos e os procedimentos operacionais que envolvem a exposição ao benzeno?
- ▶ PPRA (NR 9) – O revendedor está ciente de que deve utilizar o equipamento de proteção respiratória de face inteira com filtro para vapores orgânicos (o filtro pode ser inferior a 100) em todas as atividades em que o elemento BENZENO estiver presente?
- ▶ PPRA (NR 9) –As recomendações foram implementadas em sua totalidade?
- ▶ PPRA (NR 9)- Relacionar o que falta implementar e fazer.
- ▶ LTCAT – Laudo disponível? Verificar
- ▶ "NR 20 (Segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis) - Possui a análise preliminar de riscos (APR)?

- ▶ NR 20 - Implantada na sua totalidade?
- ▶ NR 20 - Elaborou o Projeto de instalação?
- ▶ NR 20 - Descrição das instalações, informações relativas a inflamáveis.
- ▶ NR 20 – Tem os desenhos e especificações técnicas dos sistemas de segurança? NR 20 – Croqui das áreas classificadas, (Zona Zero, Zona 1 e Zona 2)?
- ▶ NR 20 - Descrição dos mecanismos de controle para interromper ou reduzir uma possível cadeia de eventos decorrentes de vazamentos, incêndios ou explosões.
- ▶ NR 35 - Trabalho em Altura – O revendedor tem ciência de que deve capacitar seus trabalhadores para a realização de trabalhos em altura (descarregamento de combustível) ? E que deve fornecer os EPIs referentes à esta atividade?
- ▶ Que medidas foram tomadas para eliminar ou reduzir a emissão de vapores e gases inflamáveis? Válvulas retentoras de vapores + laudo de manutenção atualizado - ART – anual.
- ▶ Quais os procedimentos operacionais o PR adotou que contemple aspectos de segurança e saúde no trabalho conforme NR 20, 7.1.
- ▶ NR-10, Segurança em instalações e serviços em eletricidade, verificar laudo técnico e ART.
- ▶ Posto tem laudo técnico de aterramento (ART - Anotação de Responsabilidade Técnica) do sistema de segurança dos pontos de descarga de líquidos inflamáveis?
- ▶ PR adota "Permissão de Trabalho" para atividades não rotineiras e de riscos diferenciados (trabalhos que possam gerar chamas, calor, centelhas, em espaços confinados, etc.)? Qualquer um que possa expor o funcionário - terceirizado ou não, a riscos.
- ▶ Comprova o fornecimento de informações às contratadas e a seus funcionários dos riscos existentes no ambiente de trabalho e as medidas de segurança e de resposta a emergências a serem adotadas?
- ▶ Mantém atualizado o Plano de manutenção (min. Máquinas, equipamentos tubulações, acessórios e instrumentos)?
- ▶ Têm certificados de capacitação dos funcionários em curso de integração (4h), básico (8h), intermediário (16H), conforme NR 20? Checar a validade dos cursos dos funcionários para atualização. Curso Básico a cada 3 anos e Curso Intermediário a cada 2 anos ambos com carga horária de 4h, para curso de integração não é necessária a atualização.
- ▶ O Posto mantém em suas instalações a FISPQ – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos, da Cia distribuidora de acordo com a norma da ABNT, de todos os combustíveis comercializados?
- ▶ Comprova a proficiência dos instrutores da capacitação conforme a mesma NR?
- ▶ Tem plano de Prevenção e controle de vazamentos?
- ▶ Tem disponível, atualizado e com ART o Laudo de aterramento dos equipamentos.
- ▶ Tem a Planta simplificada da Instalação, incluindo toda a tubulação subterrânea?
- ▶ Tem a Planta dos equipamentos e sistemas elétricos do posto em conformidade com a NR 10?
- ▶ Possui instalado o SPDA, sistema de proteção a descargas atmosféricas (Para-raio)?
- ▶ Tem plano de resposta a incidentes? Ele estabelece a sistemática para atendimento a emergências ambientais ocorridas no posto.
- ▶ Efetuou o exercício simulado de emergência ambiental? Tem registro? (Verificar).
- ▶ NR 24 (Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho) o posto disponibiliza para os trabalhadores condições adequadas dos vestiários e sanitários, bem como espaço para refeições/descanso? É considerada satisfatória a metragem mínima de 1 metro quadrado, para cada sanitário, por 20 operários em atividade. Será exigido no mínimo 1 um chuveiro para cada 10 (dez) trabalhadores nas atividades ou operações insalubres, ou nos trabalhos com exposição a substâncias tóxicas,

irritantes, infectantes, alergizantes, poeiras ou substâncias que provoquem sujidade, e nos casos em que estejam expostos a calor intenso. A área de um vestiário será dimensionada em função de um mínimo de 1,50 m² para cada trabalhador. Nas atividades e operações insalubres, bem como nas atividades incompatíveis com o asseio corporal, que exponham os empregados a poeiras e produtos graxos e oleosos, os armários serão de compartimentos duplos.

- ▶ NR 13 (Compressor de ar). Laudo disponível? Está válido? (Anual)
- ▶ Livro de inspeção do “compressor de ar” está disponível? (Contém informações mensais, como manutenção corretiva e/ou preventiva?).
- ▶ Realiza drenagem diária do compressor de ar?(menor corrosão)
- ▶ Laudo dos elevadores elétricos ou hidráulicos. Disponível? Livro de inspeção do “elevador” está disponível? (Contém informações de manutenção corretiva e preventiva?).
- ▶ Tem laudo de Ergonomia (NR-17).
- ▶ Atende a obrigatoriedade de bancos nas áreas em que o funcionário trabalhe em pé, com assentos suficientes (mínimo 1 banco para cada 3 funcionários no turno)?
- ▶ A quantidade de funcionários obriga a ter CIPA (NR -05)? Tem CIPA implantada?
- ▶ Tem Homem-CIPA treinado? Relacionar os nomes :
- ▶ Tem funcionários com treinamento em emergência ambiental? Em combate a incêndio? Com treinamento em primeiros-socorros? Relacionar os nomes
- ▶ Os funcionários quando da admissão, recebem a “OS - Ordem de Serviço”? Os EPI’s fornecidos são os mesmos relacionados no laudo da PPRA?
- ▶ Tem recibo de todos os EPI’s entregues aos funcionários e, arquivados nos prontuários? () Os recibos de entrega de cada EPI, tem anotação do CA correspondente?
- ▶ Mantém seguro de vida em grupo para funcionários (É obrigatório conforme CCT – Convenção Coletiva de Trabalho).
- ▶ Tem contratado auxílio funeral para funcionários? (É obrigatório conforme CCT).
- ▶ Descontou e recolheu Contribuição Sindical Obreira/ Patronal?
- ▶ Estão cientes da proibição de contratar menor de idade, inclusive filhos ou outros parentes?(periculosidade)
- ▶ É obrigatório ao empregador a lavagem dos uniformes dos funcionários É feita? Se empresa terceirizada, solicitar comprovantes e cópia da LO. Uniformes lavados no PR (a máquina industrial de lavar está ligada ao sistema da CSAO e ela consta na LO do posto)?

Procedimentos Ambientais

- ▶ A licença ambiental é válida? (respeitar o prazo de vencimento pois a renovação protocolizada com até 120 dias de antecedência, prorroga a validade desta até que ocorra manifestação formal do órgão ambiental).
- ▶ Verificar condicionantes da licença e seu atendimento.
- ▶ Pista de Abastecimento tem piso impermeável, sem danos significativos?
- ▶ Pista possui canaletas de drenagem para caixa separadora?
- ▶ Troca de óleo tem piso impermeável? (Conama 273/00)
- ▶ Troca de óleo possui canaleta de drenagem direcionada para caixa separadora?
- ▶ Na troca de óleo tem tanque de OLUÇ aéreo? Ele está instalado em área coberta e circundado por canaletas?
- ▶ Na troca de óleo tem tanque de OLUÇ subterrâneo? Ele ele tem respiro? Sua boca de sucção é circundada por por canaletas?
- ▶ O óleo “queimado” é guardado em local adequado e licenciado? (Portarias ANP 125 e 127/99)
- ▶ O óleo usado é coletado apenas por empresas cadastradas na ANP?
- ▶ Tem nota fiscal de alienação do óleo “queimado” a um re-refinador? Número da última nota fiscal ou MTR?
- ▶ O posto tem local para depósito temporário de resíduos contaminados, em piso impermeável e protegido das chuvas e do tempo com bacia de contenção (resíduo oleoso da caixa separadora de óleo/água, estopas, embalagens,...)?
- ▶ Embalagens são guardadas adequadamente? Todo o resíduo (estopa, filtros, panos, lodo) é colocado neste local?
- ▶ Embalagens foram recolhidas (fornecedor/distribuidoras) a menos de dois meses? Verifique a emissão da MTR.
- ▶ A empresa que recolhe os resíduos possui as licenças ambientais de transporte destes resíduos e do local de sua destinação ambientalmente correta?(MTR – Manifesto de Transporte de Resíduos - documento que tem de ser obtido junto a FEPAM, pelo transportador, do qual o revendedor recebe uma via e é responsável solidariamente, pelo destino dos resíduos).
- ▶ O destino dos resíduos está documentado corretamente?
- ▶ O posto está segregando os resíduos de forma adequada?
- ▶ Lavagem de veículos tem piso impermeável?
- ▶ A área de lavagem é cobertura?
- ▶ A área de lavagem possui canaletas que capta e destina o resíduo para o SAO?
- ▶ Existem marcas que indiquem lavagem de veículos fora do local indicado? (Se existirem marcas de lavagem em local não licenciado, tornará a empresa passível de autuação).
- ▶ O Posto possui sistema separador de água e óleo que destina os resíduo da pista de abastecimento, área de lubrificação e descarga a distância? (ABNT 14605, 14606-2, 13783)
- ▶ Tem SSAO (Sistema de Separação Água/Óleo) independente para a lavagem de veículos? (ABNT 14605, 14606-2, 13783)
- ▶ A caixa separadora da Pista de Abastecimento possui caixa de areia, sistema separador, caixa coletora de óleo e caixa de inspeção? (ABNT 14605, 14606-2, 13783)

- ▶ Na caixa separadora da Pista de Abastecimento possui todos os módulos sem rachaduras e impermeáveis?
- ▶ Na caixa separadora da Pista de Abastecimento o módulo de inspeção está sem óleo?
- ▶ A caixa separadora da Área de Lavagem possui caixa de areia, sistema separador, caixa coletora de óleo e caixa de inspeção?
- ▶ Na caixa separadora da Área de Lavagem possui todos os módulos sem rachaduras e impermeáveis?
- ▶ Na caixa separadora da Área de Lavagem o módulo de inspeção está sem óleo?
- ▶ Tem contrato ou empresa específica para retirada dos resíduos das caixas separadoras?
- ▶ O posto está arquivando a documentação ambiental (cumprimento de condicionantes, comprovante de destinação de resíduos e óleo queimado, testes de estanqueidade, dentre outros) de forma organizada?
- ▶ O posto está segregando os resíduos de forma adequada?
- ▶ O óleo usado ou contaminado antes de retirado é guardado em local adequado? Consta na Licença de Operação este local?
- ▶ Em caso de “Emergência Ambiental”, qual o EPAE contratado e qual seu telefone? Quem tem acesso e quem pode acionar esta equipe de emergência?
- ▶ A análise dos efluentes (água que sai da caixa separadora) é exigida em sua LO? Se positivo, está sendo feita no prazo determinado na LO?
- ▶ IBAMA, empresa está cadastrada? Com a publicação da Lei 12.305/10 e do Decreto 7.404/10, que regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos, as pessoas jurídicas que operam com resíduos perigosos, em qualquer fase de seu gerenciamento, são obrigadas a se registrar no Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos, Instrução Normativa Nº 6/2013 do IBAMA obriga as pessoas jurídicas que exerçam atividades potencialmente poluidoras, à inscrição no Cadastro Nacional Operadores de Resíduos Perigosos (CNORP), além de providenciar também, a inscrição prévia do gerador ou operador de resíduos perigosos no Cadastro Técnico Federal das Atividades Potencialmente Poluidoras (CTF-APP). Para proceder ao cadastro, é necessário (1) indicar um responsável técnico pelo gerenciamento dos resíduos perigosos – que poderá ser de seu próprio quadro de empregados ou um contratado. e (2) prestar informações anuais sobre a geração, a coleta, o transporte, o transbordo, armazenamento, tratamento, destinação e disposição final de resíduos ou rejeitos perigosos. Este cadastro está em fase de implementação pelo IBAMA e ainda não está disponível aos usuários. A lei prevê um prazo de até dois anos para a implantação do Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR), do qual faz parte o cadastro de operadores de resíduos perigosos. Nele, o usuário deverá informar também os dados de seu plano de gerenciamento de resíduos perigosos, por meio eletrônico e com periodicidade anual."
- ▶ O PR tem o responsável Técnico pelo gerenciamento dos resíduos perigosos?
- ▶ IBAMA, pagamentos TCFA(trimestral)? Atenção especial a informações cadastrais em especial sobre faturamento (risco de processo federal por sonegação).
- ▶ IBAMA, Relatório anual enviado (data limite: final de março de cada ano).
- ▶ IBAMA – Seu contador entregou o Relatório de Atividades Anual desde 2001? (www.ibama.gov.br, Serviços Online)
- ▶ IBAMA – Faz os pagamentos trimestrais da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA?
- ▶ Transporta combustível apenas com veículos licenciados?
- ▶ Os resíduos contaminados têm sido coletados apenas por empresas credenciadas pela ANP?

Questionamentos Diversos

12

- ▶ Obedece às normas referentes aos níveis aceitáveis de poluição sonora? (Lei Distrital 4092/08, regulamentada pelo Dec. 33.868/12)"

